

翼城县人民政府办公室文件

翼政办发〔2022〕69号

翼城县人民政府办公室 关于印发《翼城县大面积停电事件应急预案》的 通 知

各乡镇人民政府，县直有关单位：

现将《翼城县大面积停电事件应急预案》印发给你们，请结合实际，认真贯彻执行。

翼城县人民政府办公室

2022年11月8日

（此件公开发布）

抄送：县委办公室，县人大办公室，县政协办公室。

翼城县人民政府办公室

2022年11月8日印发

翼城县大面积停电事件应急预案

1 总则

1.1 编制目的

为健全大面积停电事件应对工作机制，科学有效应对大面积停电事件，最大程度减少人员伤亡和财产损失，维护国家和社会稳定，特编制本预案。

1.2 编制依据

《中华人民共和国突发事件应对法》《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国电力法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《生产安全事故应急条例》《电力安全事故应急处置和调查处理条例》《生产安全事故应急预案管理办法》《电网调度管理条例》《山西省突发事件应对条例》《山西省电力设施保护条例》等法律法规以及《山西省突发公共事件总体应急预案》《山西省大面积停电事件应急预案》《临汾市突发事件应急预案管理办法》《临汾市突发公共事件总体应急预案》《临汾市大面积停电事件应急预案》《翼城县突发事件总体应急预案》等。

1.3 适用范围

本预案适用于翼城县行政区域内由于自然灾害、外力破坏及电力安全事故等原因造成县域电网大量减供负荷，对国家安全、社会稳定以及人民群众生产生活造成影响和威胁的大面积停电事件。

1.4 工作原则

坚持统一领导、综合协调，属地为主、分工负责，保障民生、维护安全，全社会共同参与的原则。

1.5 事件分级

按照事件严重性和受影响程度，大面积停电事件由高到低分为特别重大、重大、较大和一般四级。分级标准依照《国家大面积停电事件应急预案》执行。

2 组织指挥体系及职责

翼城县大面积停电事件应急指挥部（以下简称县指挥部）负责我县大面积停电事件应急处置工作。

2.1 县指挥部组成及职责

指挥长：分管能源工作的副县长。

副指挥长：县政府办主任、县发改局局长、县应急管理局局长、县能源局局长、国网翼城县供电公司经理。

成员单位：县委宣传部、县委网信办、县发改局、县工信局、县公安局、县能源局、县财政局、县自然资源局、县住建局、县交通运输局、县水利局、县卫体局、县应急局、县林业局、县气象局、县融媒体中心、县粮食储备中心、县防震减灾中心、联通公司、移动公司、电信公司等部门和单位。根据应对工作需要，可增加有关其他有关部门和相关企业。

县指挥部办公室设在县能源局，负责县指挥部日常工作。办公室主任由县能源局局长兼任（县指挥部及其办公室、成员单位职责见附件2）。

2.2 分级应对

根据事件影响范围和发展态势，县级指挥部负责指挥、协调本行政区域内大面积停电事件应对工作。当发生特别重大、重大、较大大面积停电事件时，县指挥部在上级指挥部（工作组）（即分别在国家级、省级、市级）统一领导、组织和指挥下开展应急处置工作。

当发生一般大面积停电事件时，由县指挥部负责指挥应对工作。当超出本级处置能力时，请求上级政府支援。

2.3 现场指挥部

大面积停电事件发生后，县指挥部视情况成立翼城县大面积停电事件应急处置现场指挥部（以下简称现场指挥部）。上级成立现场指挥部时，下级指挥部应纳入上级指挥部并移交指挥权，继续配合做好应急处置工作。

现场指挥部设置如下：

指挥长：分管能源工作的副县长。

副指挥长：县政府办主任、县发改局局长、县应急局局长、县能源局局长、国网翼城县供电公司经理、事发地乡（镇）长。

现场指挥部下设综合协调组、电力恢复组、专家技术组、社会稳定组、宣传报道组、应急保障组、善后工作组等7个工作组。根据应急处置需求，指挥长可视情调整工作组、组成单位及职责，调集其他相关部门和单位参加应急处置工作（工作组组成和职责

见附件 3)。

2.4 电力企业、重要电力用户

电力企业（包括电网企业、发电企业等，下同）建立健全应急指挥机构，在县指挥部领导下开展大面积停电事件应对工作。电网调度工作按照《电网调度管理条例》及相关规程执行，电力抢修人员按照国家、行业相关安全作业规程开展事故抢修。

重要用户接受翼城县大面积停电事件应急指挥部的领导，落实本单位事故抢险和应急处置工作，做好自备应急电源配备和安全使用管理工作。

3 风险防控

县直有关部门和相关单位要加强突发大面积停电事件风险管理，督促有关单位、企业或生产经营者做好突发大面积停电事件风险识别、登记、评估和防控工作，并根据存在的风险、隐患，制定和优化应急预案。

4 监测和预警

4.1 监测

电力企业要结合实际情况，充分运用专业监测信息系统、电网运行监控系统、配网可视化平台、信息通信监控系统、供电服务指挥监控系统、电能质量在线监测系统、自动采集终端系统信息化手段，加强对重要电力设施设备运行，建立与县气象局、县水利局、县林业局、县防震减灾中心、县公安局、县交通运输局、县自然资源局、县工信局、县能源局等部门的信息共享机制，及

时分析各类情况对电力运行可能造成的影响，预估可能影响的范围和程度。

县供电公司要加强电网调度运行，通过电网安全稳定实时预警与协调防御系统，掌握电网运行风险。

发电企业要加强发电设备运行管理，掌握机组运行风险，加强对电煤等燃料、水库水位、机组出力情况评估，并及时向电网企业汇报。

4.2 预警

电力企业研判可能造成大面积停电事件时，要及时将有关情况报告可能受影响区域的能源局，提出预警信息发布建议，并视情况通知重要电力用户。县能源局应及时组织有关部门和机构、专业技术人员及专家进行研判，预估可能的影响范围和危害程度，向人民政府提出预警建议，必要时报请政府批准后向社会公众发布预警，并通报相关部门和单位。

大面积停电预警信息可以通过突发事件信息发布平台或电视、广播、手机短信、微信公众号、当面告知等渠道向社会公众发布。

5 应急处置与救援

5.1 信息报告

大面积停电事件发生后，相关电力企业应立即将停电范围、停电负荷、发展趋势及先期处置等有关情况向能源局报告。

县能源局接到大面积停电事件信息报告或者监测到相

关信息后，应当立即进行核实，对大面积停电事件的性质和类别作出初步认定，按照国家规定的时限、程序和要求向能源局和人民政府报告，并通报其他相关部门。县人民政府及县能源局应当按照有关规定逐级上报，必要时可越级上报。

县能源局接到事件报告立即上报事件信息，跟踪和续报事件发展和处置进展情况，根据事故等级和应急处置需要通报县指挥部成员单位。

信息报告主要包括事件发生时间、地点、信息来源、起因和性质、基本过程、影响范围、发展趋势、处置情况、拟采取的措施以及下一步工作建议等内容。

5.2 先期处置

大面积停电事件发生后，相关电力企业应立即启动本单位应急响应，在确保安全的前提下迅速采取有效措施，组织开展电网事故处理和电网设施设备抢修工作，防止事故扩大。根据事故情况及发展态势，按照分级属地原则，县人民政府及相关部门应立即启动相应应急响应，并组织人员赶赴事发现场组织开展应急处置。

5.3 应急响应

根据山西省大面积停电事件应急响应启动条件，县级层面大面积停电事件应急响应由低到高分四级、三级、二级、一级4个等级(各等级响应启动条件见附件4)。

5.3.1 四级响应

大面积停电事件发生后，县指挥部办公室经过分析评估，认定事件符合四级响应标准时，县指挥部办公室主任向指挥长报告，由指挥长决定启动四级响应。重点开展以下工作：

（1）传达县人民政府领导同志指示批示精神，督促有关部门和电力企业贯彻落实；

（2）视情况成立工作组，赶赴现场指导协调开展应对工作；

（3）密切跟踪事态发展，了解事件基本情况、造成的损失和影响、应对进展及当地需求等，根据电力企业请求，协调有关方面派出应急队伍、调运应急物资和装备、安排专家和技术人员等，为应急工作提供支援和技术支持；

（4）指导开展信息宣传报道工作；

（5）指导开展事件处置评估。

5.3.2 三级、二级、一级响应

大面积停电事件发生后，县指挥部办公室经过分析评估，认定事件符合三级、二级、一级响应标准时，指挥长向市指挥部指挥长报告，建议启动三级、二级、一级响应，进一步加强现场指挥部力量。重点开展以下工作：

（1）在上级指挥部（工作组）指导下，开展指挥、组织应急处置与救援工作；

（2）参加上级指挥部及相关部门和单位、专家组的会商，研究分析事态，执行工作部署；

（3）收集大面积停电事件相关信息和各类请求事项，重要

事项按程序上报;

(4) 配合上级部门开展信息发布及事件调查等工作。

5.4 响应调整与终止

5.4.1 响应调整

县指挥部或县指挥部办公室依据事态发展变化,结合救援实际调整响应级别。

5.4.2 响应终止

同时满足以下条件时,由启动响应的组织和单位终止应急响应:

(1) 电网主干网架基本恢复正常,电网运行参数保持在稳定限额之内;

(2) 减供负荷恢复 80%以上,受停电影响的重点地区、重要城市负荷恢复 90%以上;

(3) 造成大面积停电事件的隐患基本消除;

(4) 大面积停电事件造成的重特大次生衍生事故基本处置完成。

6 应急保障

6.1 队伍保障

大面积停电事件应急救援力量主要有电力企业应急救援队伍(应急救援基干分队、应急抢修队伍和应急专家队伍)、综合性消防救援队伍、武警、公安等部门应急救援力量、有关企业救援人员。同时,乡镇根据需要组织动员其他专业应急队伍等参与

大面积停电事件及其次生衍生灾害处置工作。

6.2 装备物资保障

电力企业应储备必要的专业应急装备及物资，建立和完善相应保障体系。有关部门和乡镇要加强应急救援装备物资及生产生活物资的紧急生产、储备调拨和紧急配送工作，保障支援大面积停电事件应对工作需要。

6.3 通信、交通与运输保障

联通公司、移动公司、电信公司要建立健全大面积停电事件应急通信保障体系，形成可靠的通信保障能力，确保应急期间通信联络和信息传递需要。县交通运输局要健全紧急运输保障体系，协助应急响应所需人员、物资、装备、器材等的运输；县供电公司等电力抢修部门第一时间将抢修区域反馈给县交通运输局；县公安局要加强交通应急管理，对城市交通主干道、重要交通路口、大面积停电抢修区域增派警力指挥疏导，配置可移动式交通信号设备，避免造成大面积交通拥堵和交通瘫痪，保障应急救援车辆、人员优先通行。

6.4 技术保障

电力企业要加强大面积停电事件应对和监测先进技术、装备和研发，制定电力应急技术标准，加强电力企业安全应急信息化平台建设。有关部门要为电力日常监测预警及电力应急抢修提供必要的气象、地质、水文等服务。

6.5 应急电源保障

提高电力系统快速恢复能力，加强电网“黑启动”能力建设。有关部门和电力企业应充分考虑电源规划布局，保障各地区“黑启动”电源。电力企业应配备适量的应急发电装备，必要时提供应急电源支援。重要电力用户应按照国家有关技术要求配置应急电源，并加强维护和管理，确保应急状态下能够投入运行。

6.6 资金保障

县财政部门及相关电力企业应按照规定履行各自职责，对大面积停电事件处置工作提供相应的资金保障。

7 后期处置

7.1 评估总结

大面积停电事件应急响应终止后，要及时组织对事件处置工作进行评估，总结经验教训，分析查找问题，提出改进措施，形成评估报告。

7.2 事件调查

大面积停电事件发生后，根据有关规定成立调查组，查明事件原因、性质、影响范围、经济损失等情况，提出防范、整改措施和处理处置建议。

7.3 善后处置

事发后要及时组织制订善后工作方案并组织实施。保险机构要及时开展相关理赔工作。

7.4 恢复重建

大面积停电事件应急响应终止后，需对电网网架结构和设备

设施进行修复或重建的，按照相关规定和实际工作需要组织编制恢复重建规划。相关电力企业和受影响区域乡镇应当根据规划做好受损电力系统恢复重建工作。

8 附则

8.1 预案管理

县指挥部办公室应当采取多种形式开展应急预案宣传，并会同有关部门定期组织应急预案培训和演练。根据实际情况，适时组织预案评估和修订。

8.2 预案解释

本预案由县能源局负责解释。


8.3 预案实施

本预案自印发之日起实施。

- 附件：
1. 翼城县大面积停电事件应急响应流程图
 2. 翼城县大面积停电事件应急指挥机构及职责
 3. 翼城县大面积停电事件现场指挥部工作组设置及主要职责
 4. 翼城县大面积停电事件应急响应启动条件

附件 1:

翼城县大面积停电事件应急响应流程图



附件 2:

翼城县大面积停电事件应急指挥机构及职责

	指挥机构	职 责
指 挥 长	分管能源工作的副县长	县指挥部主要职责：负责翼城县电网大面积停电事件应急处置的组织领导和指挥协调，保障县内供电安全；研究翼城县电网安全稳定运行和电力供应秩序等重要事项，研究重大应急决策和部署；统一领导大面积停电事件应急处置、事故抢险、电网恢复、信息发布、舆情引导等各项应急工作；协调各相关地区、各有关部门应急指挥机构之间的关系，指挥社会应急救援工作；决定实施和终止应急响应，宣布进入和解除应急状态，发布应急指令；按授权发布信息。
	县政府办主任	
	县发改局局长	
	县应急局局长	
	县能源局局长	
副 指 挥 长	国网翼城县供电公司经理	县指挥部办公室主要职责：承担大面积停电事件应急指挥部日常工作；制定、修订大面积停电事件专项应急预案；落实县指挥部部署的各项任务和下达的各项指令；组织大面积停电事件风险防控和隐患排查治理工作；指导各单位修订应急预案并监督执行情况；及时掌握应急处置和供电恢复情况。
	县委宣传部	
	县委网信办	
	县发改局	
	县工信局（县国资局）	
成 员 单 位	县公安局	负责紧急状态下重要物资生产组织工作，配合电力行业主管部门，督促直属企业做好应急处置工作。 负责维护发生事件区域周边治安秩序，依法打击违法犯罪活动；负责救援现场周边道路交通疏导，保障应急救援道路畅通。督促指导事发地关系国计民生、国家安全和公共安全重点单位加强内部安全保卫和秩序维护工作，维护社会稳定。

成 员 单 位	县能源局	负责指导电力供应平衡工作；负责制定事故状态下拉闸限电序位表、保电序位表和恢复供电序位表；负责组织电力企业电力恢复中的规划建设等相关工作；协调全市发、供、用电资源的紧急调配及发电企业燃料在应急状态下的供应工作。
	县财政局	负责电力应急救援工作相应的资金保障。
	县自然资源局	负责协调指导电力设施破坏区域的地质灾害评估。
	县住建局	负责指导因电网大面积停电导致城市供水、排水、燃气、热力、道路照明等市政公用设施抢、排险工作。
	县交通运输局	协助征用应急救援客货运输车辆，协调发电燃料、抢险救援物资、必要生活物资和抢险救灾人员公路运输的通行。
	县水利局	负责指导农村生活用水和水利工程供水的应急处置工作。
	县工信局	负责生活必需品市场运行监测，配合有关部门做好生活必需品供应。
	县卫体局	督导受影响地区医疗卫生机构实施自保电应急启动和临时应急措施，保障医疗卫生服务有序正常，保障人民群众生命安全。
	县应急局	配合县指挥部组织协调事件救援救助工作，提出安全预防建议；负责应急综合协调；负责提供地震信息监测和报送工作。
	县林业局	指导做好大面积停电事件发生后全市森林防火工作，配合加快办理电力抢修使用林地手续。
	县气象局	负责根据大面积停电事件应急处置需要，提供相关气象信息。
	县融媒体中心	负责电网大面积停电事件的应急公益宣传及应急广播。
	县粮食储备服务中心	负责做好抢险所需大米、食用油及面粉的供应保障，并协调该物资的生产、流通和调运。
	县防震减灾中心	负责提供地震信息监测和报送工作。
	联通、移动、电信公司	负责做好通信保障应急工作。

附件 3:

翼城县大面积停电事件现场指挥部工作组设置及主要职责

工作组	单 位		主要职责
综合协调组	牵头单位	县应急局	收集、汇总、报送大面积停电事件动态信息，承办文秘、会务工作，协调、服务、督办各组工作落实，完成现场指挥部交办的其他任务。
	成员单位	县应急局、县发改局、县能源局、国网翼城县供电公司、事发地乡镇政府及相关部门、单位。	
电力恢复组	牵头单位	县能源局	组织进行技术研判，开展事态分析；组织电力抢修恢复工作，尽快恢复受影响区域供电工作；做好重要电力用户、重点区域的临时供电保障；负责组织跨区域的电力应急抢修恢复协调工作。
	成员单位	县能源局、县发改局、县公安局、县自然资源局、县交通运输局、县应急局、县林业局、县气象局、县防震减灾中心、国网翼城县供电公司，事发地县乡镇政府及相关部门、单位。	
专家技术组	牵头单位	国网翼城县供电公司	组织相关专家对大面积停电事件进行分析、研判，为事件应急处置提供技术支持；参与制定供电恢复方案。
	成员单位	根据大面积停电事件情况确定。	
社会稳定组	牵头单位	县公安局	加强受影响地区社会治安管理，严厉打击借机传播谣言制造社会恐慌，以及趁机盗窃、抢劫、哄抢等违法犯罪行为；督导受影响地区医疗卫生机构实施自保电应急启动和临时应急措施，保障医疗卫生服务有序正常，保障人民群众生命安全；加强对重要生活必需品等商品的市场监管和调控；加强对重点区域、重点单位的警戒；做好受影响人员与涉事单位、县人民政府及有关部门矛盾纠纷化解等工作，切实维护社会稳定。
	成员单位	县公安局、县工信局、县卫体局、事发地乡镇政府及相关部门、单位。	

宣传报道组	牵头单位	县委宣传部	根据县指挥部发布的权威信息，组织协调新闻媒体做好翼城县大面积停电事件应急处置的新闻报道；负责舆论引导工作。
	成员单位	县委宣传部、县委网信办、县融媒体中心、事发地乡镇政府及相关部门、单位。	
应急保障组	牵头单位	事发地乡镇政府。	组织做好应急救援装备物资及生产生活物资的紧急生产、储备调拨和紧急配送工作；及时组织调运重要生活必需品，保障群众基本生活和市场供应；维护供水、供气、供热、通信、广播电视等设施正常运行；维护铁路、道路、水路、民航等基本交通运输。
	成员单位	县发改局、县工信局（县国资局）、县财政局、县住建局、县交通运输局、县水利局、县卫健局、县应急局、县融媒体中心、县能源局、县粮食储备服务中心、联通公司、移动公司、电信公司、国网翼城县供电公司，事发地乡镇政府及相关部门、单位。	
善后工作组	牵头单位	事发地乡镇政府。	做好秩序恢复和恢复重建工作；组织事件调查，总结分析停电原因和应吸取的教训，提出改进措施；组织开展事件处置评估；处理其他有关善后事宜。
	成员单位	县发改局、县应急局、县能源局、国网翼城县供电公司，事发地乡镇政府及相关部门。	

注：各组牵头单位和成员单位确定由指挥部指挥长根据实际情况进行调整。

附件 4:

翼城县大面积停电事件应急响应启动条件

应急响应启动条件	应急响应级别	指挥机构
满足下列条件时,启动一级响应: 山西省电网: 负荷 20000 兆瓦以上时, 减供负荷 30% 以上; 负荷 5000 兆瓦以上 20000 兆瓦以下时减供负荷 40% 以上, 对临汾电网造成特别重大影响。	一级应急响应	上级指挥部 (工作组)、 市级配合
满足下列条件之一时,启动二级响应: (1) 山西省电网: 负荷 20000 兆瓦以上时, 减供负荷 13% 以上 30% 以下; 负荷 5000 兆瓦以上 20000 兆瓦以下时减供负荷 16% 以上 40% 以下; 负荷 1000 兆瓦以上 5000 兆瓦以下时减供负荷 50% 以上, 对临汾电网造成重大影响。 (2) 市级电网: 负荷 600 兆瓦以上的减供负荷 60% 以上, 或 70% 以上供电用户停电。 (3) 大面积停电事件超出市级人民政府处置能力。	二级应急响应	省级指挥、市级配合
满足下列条件之一时,启动三级响应: (1) 山西省电网: 负荷 20000 兆瓦以上时减供负荷 10% 以上 13% 以下; 负荷 5000 兆瓦以上 20000 兆瓦以下时减供负荷 12% 以上 16% 以下; 负荷 1000 兆瓦以上 5000 兆瓦以下时减供负荷 20% 以上 50% 以下; 负荷 1000 兆瓦以下时减供负荷 40% 以上, 对临汾电网造成较大影响。 (2) 市级电网: 负荷 600 兆瓦以上的减供负荷 40% 以上 60% 以下, 或 50% 以上 70% 以下供电用户停电; 负荷 600 兆瓦以下的减供负荷 40% 以上, 或 50% 以上供电用户停电。 (3) 县级市电网: 负荷 150 兆瓦以上的减供负荷 60% 以上, 或 70% 以上供电用户停电。 (4) 大面积停电事件超出县级人民政府处置能力。 (5) 尚未达到上述条件, 但对社会产生严重影响的其他停电事件。	三级应急响应	市级指挥、县级配合
满足下列条件之一时,启动四级响应: (1) 山西省电网: 负荷 20000 兆瓦以上时减供负荷 5% 以上 10% 以下; 负荷 5000 兆瓦以上 20000 兆瓦以下时减供负荷 6% 以上 12% 以下; 负荷 1000 兆瓦以上 5000 兆瓦以下时减供负荷 10% 以上 20% 以下; 负荷 1000 兆瓦以下时减供负荷 25% 以上 40% 以下, 对临汾电网造成一般影响。 (2) 市级电网: 减供负荷 20% 以上 40% 以下, 或 30% 以上 50% 以下供电用户停电。 (3) 县级市电网: 负荷 150 兆瓦以上的减供负荷 40% 以上 60% 以下, 或 50% 以上 70% 以下供电用户停电; 负荷 150 兆瓦以下的减供负荷 40% 以上, 或 50% 以上供电用户停电。 (4) 尚未达到上述条件, 但对社会产生较大影响的其他停电事件。	四级应急响应	县级指挥、市级支持

上述所称“以上”包括本数, 所称“以下”不包含