



180413060685  
有效期至2024年02月12日

报告编号： WSH2022204023

# 检验报告

样品名称： 生活饮用水

委托单位： 翼投水务有限公司

受检单位： -----

单位名称： 临汾市欣润洁水质检测有限公司

报告日期： 2022年4月22日



# 临汾市欣润洁水质检测有限公司检验报告

报告编号: WSH202204023

第 1 页 / 共 3 页

委托单位	翼投水务有限公司	委托单位地址	翼城县红旗街 147 号
受检单位	-----	受检单位地址	-----
检验类别	送检	来样方式	送样
样品数量	2份	样品状态	5L 聚乙烯壶、500ml 消毒瓶密封/份
采样人	马永平	采样地点	见数据页
采样日期	2022.4.11	样品类别	生活饮用水
收样日期	2022.4.11	检验日期	2022.4.11-2022.4.20
报告日期	2022.4.22	样品编号	SH220402301、SH220402302
标准依据	《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006		
检测项目及依据	见数据页	采样依据 (委托采样时)	-----
主要仪器设备	生化培养箱 SJYQ13-01、原子吸收分光光度计 SJYQ01-01、原子荧光光度计 SJYQ02-01 可见分光光度计 SJYQ07-01、低本底 α、β 测量仪 SJYQ05-02、气相色谱仪 SJYQ03-02 离子色谱仪 SJYQ04-01、紫外可见分光光度计 SJYQ06-01		
检验结论	样品 SH220402301、SH220402302 检验项目结果符合《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2006)。 (以下空白)		
测试环境	温度: 24-25℃	湿度: 38-46%RH	检验单位 (章)
批准人	张建国	2022.4.22	审核人
主检人	柳国艳	柳国艳	徐晋强
备注	-----		
编制	张永刚	校对	白文程



# 临汾市欣润洁水质检测有限公司检验报告

报告编号： WSH202204023

第 2 页 / 共 3 页

序号	检验项目	单位	检测依据	SH220402301	GB 5749	单项判定
				普里水厂	-2006	
1	色度	度	GB/T5750.4-2006 1.1	<5	≤15	合格
2	浑浊度	NTU	GB/T5750.4-2006 2.1	0.55	≤1 <sup>①</sup>	合格
3	臭和味		GB/T5750.4-2006 3.1	无	无异臭味	合格
4	肉眼可见物		GB/T5750.4-2006 4.1	无	无	合格
5	pH		GB/T5750.4-2006 5.1	7.52	6.5-8.5	合格
6	铝	mg/L	GB/T5750.6-2006 1.1	<0.008	≤0.2	合格
7	溶解性总固体	mg/L	GB/T5750.4-2006 8.1	223	≤1000	合格
8	总硬度(以CaCO <sub>3</sub> 计)	mg/L	GB/T5750.4-2006 7.1	84.1	≤450	合格
9	耗氧量(COD <sub>mn</sub> 法,以O <sub>2</sub> 计)	mg/L	GB/T5750.7-2006 1.1	0.50	≤3 <sup>②</sup>	合格
10	挥发酚类(以苯酚计)	mg/L	GB/T5750.4-2006 9.1	<0.002	≤0.002	合格
11	阴离子合成洗涤剂	mg/L	GB/T5750.4-2006 10.2	<0.025	≤0.3	合格
12	铬(六价)	mg/L	GB/T5750.6-2006 10.1	<0.004	≤0.05	合格
13	氰化物	mg/L	GB/T5750.5-2006 4.1	<0.002	≤0.05	合格
14	氟化物	mg/L	GB/T5750.5-2006 3.2	0.84	≤1.0	合格
15	氯化物	mg/L	GB/T5750.5-2006 2.2	40.5	≤250	合格
16	硝酸盐(以N计)	mg/L	GB/T5750.5-2006 5.3	0.69	≤10 <sup>③</sup>	合格
17	硫酸盐	mg/L	GB/T5750.5-2006 1.2	15.9	≤250	合格
18	铁	mg/L	GB/T5750.6-2006 2.1	<0.300	≤0.3	合格
19	锰	mg/L	GB/T5750.6-2006 3.1	<0.100	≤0.1	合格
20	铜	mg/L	GB/T5750.6-2006 4.2	<0.200	≤1.0	合格
21	锌	mg/L	GB/T5750.6-2006 5.1	<0.050	≤1.0	合格
22	镉	mg/L	GB/T5750.6-2006 9.1	<0.0004	≤0.005	合格
23	铅	mg/L	GB/T5750.6-2006 11.1	<0.002	≤0.01	合格
24	砷	mg/L	GB/T5750.6-2006 6.1	<0.0010	≤0.01	合格
25	硒	mg/L	GB/T5750.6-2006 7.1	<0.0004	≤0.01	合格
26	汞	mg/L	GB/T5750.6-2006 8.1	<0.0001	≤0.001	合格
27	菌落总数	CFU/mL	GB/T5750.12-2006 1.1	3	≤100	合格
28	总大肠菌群	CFU/100mL	GB/T5750.12-2006 2.2	0	不得检出	合格
29	耐热大肠菌群	CFU/100mL	GB/T5750.12-2006 3.2	0	不得检出	合格
30	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	GB/T5750.12-2006 4.3	未检出	不得检出	合格
31	三氯甲烷	mg/L	GB/T5750.10-2006 1	<0.0002	≤0.06	合格
32	四氯化碳	mg/L	GB/T5750.8-2006 1.2	<0.00010	≤0.002	合格
33	总α放射性	Bq/L	GB/T5750.13-2006 1.1	<1.6×10 <sup>-2</sup>	≤0.5	合格
34	总β放射性	Bq/L	GB/T5750.13-2006 2.1	5.2×10 <sup>-2</sup>	≤1	合格
35	氟酸盐	mg/L	GB/T5750.11-2006 6	<0.0050	≤0.7	合格
36	亚氟酸盐	mg/L	GB/T5750.10-2006 13.2	<0.0024	≤0.7	合格

注：①水源与净水技术条件限制时≤3NTU

②水源限制，原水耗氧量>6mg/L时为5mg/L

③地下水源限制时≤20mg/L

(以下空白)

# 临汾市欣润洁水质检测有限公司检验报告

报告编号： WSH202204023

第 3 页 / 共 3 页

序号	检验项目	单位	检测依据	SH220402302		GB 5749 -2006	单项判定
				城北			
1	色度	度	GB/T5750.4-2006 1.1	<5		≤15	合格
2	浑浊度	NTU	GB/T5750.4-2006 2.1	0.59		≤1 <sup>①</sup>	合格
3	臭和味		GB/T5750.4-2006 3.1	无		无异臭味	合格
4	肉眼可见物		GB/T5750.4-2006 4.1	无		无	合格
5	pH		GB/T5750.4-2006 5.1	7.53		6.5-8.5	合格
6	铝	mg/L	GB/T5750.6-2006 1.1	<0.008		≤0.2	合格
7	溶解性总固体	mg/L	GB/T5750.4-2006 8.1	198		≤1000	合格
8	总硬度(以CaCO <sub>3</sub> 计)	mg/L	GB/T5750.4-2006 7.1	75.2		≤450	合格
9	耗氧量(COD <sub>mn</sub> 法,以O <sub>2</sub> 计)	mg/L	GB/T5750.7-2006 1.1	0.48		≤3 <sup>②</sup>	合格
10	挥发酚类(以苯酚计)	mg/L	GB/T5750.4-2006 9.1	<0.002		≤0.002	合格
11	阴离子合成洗涤剂	mg/L	GB/T5750.4-2006 10.2	<0.025		≤0.3	合格
12	铬(六价)	mg/L	GB/T5750.6-2006 10.1	<0.004		≤0.05	合格
13	氟化物	mg/L	GB/T5750.5-2006 4.1	<0.002		≤0.05	合格
14	氟化物	mg/L	GB/T5750.5-2006 3.2	0.76		≤1.0	合格
15	氟化物	mg/L	GB/T5750.5-2006 2.2	37.2		≤250	合格
16	硝酸盐(以N计)	mg/L	GB/T5750.5-2006 5.3	0.68		≤10 <sup>③</sup>	合格
17	硫酸盐	mg/L	GB/T5750.5-2006 1.2	8.8		≤250	合格
18	铁	mg/L	GB/T5750.6-2006 2.1	<0.300		≤0.3	合格
19	锰	mg/L	GB/T5750.6-2006 3.1	<0.100		≤0.1	合格
20	铜	mg/L	GB/T5750.6-2006 4.2	<0.200		≤1.0	合格
21	锌	mg/L	GB/T5750.6-2006 5.1	<0.050		≤1.0	合格
22	镉	mg/L	GB/T5750.6-2006 9.1	<0.0004		≤0.005	合格
23	铅	mg/L	GB/T5750.6-2006 11.1	<0.002		≤0.01	合格
24	砷	mg/L	GB/T5750.6-2006 6.1	<0.0010		≤0.01	合格
25	硒	mg/L	GB/T5750.6-2006 7.1	<0.0004		≤0.01	合格
26	汞	mg/L	GB/T5750.6-2006 8.1	<0.0001		≤0.001	合格
27	菌落总数	CFU/mL	GB/T5750.12-2006 1.1	10		≤100	合格
28	总大肠菌群	CFU/100mL	GB/T5750.12-2006 2.2	0		不得检出	合格
29	耐热大肠菌群	CFU/100mL	GB/T5750.12-2006 3.2	0		不得检出	合格
30	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	GB/T5750.12-2006 4.3	未检出		不得检出	合格
31	三氯甲烷	mg/L	GB/T5750.10-2006 1	<0.0002		≤0.06	合格
32	四氯化碳	mg/L	GB/T5750.8-2006 1.2	<0.00010		≤0.002	合格
33	总α放射性	Bq/L	GB/T5750.13-2006 1.1	<1.6×10 <sup>-2</sup>		≤0.5	合格
34	总β放射性	Bq/L	GB/T5750.13-2006 2.1	3.6×10 <sup>-2</sup>		≤1	合格
35	氟酸盐	mg/L	GB/T5750.11-2006 6	<0.0050		≤0.7	合格
36	亚氟酸盐	mg/L	GB/T5750.10-2006 13.2	<0.0024		≤0.7	合格

注：①水源与净水技术条件限制时≤3NTU

②水源限制，原水耗氧量>6mg/L时为5mg/L

③地下水源限制时≤20mg/L

(以下空白)



180413060685  
有效期至2024年02月12日

报告编号： WSH202205032

# 检验报告

样品名称： 生活饮用水

委托单位： 翼投水务有限公司

受检单位： -----

单位名称： 临汾市欣润洁水质检测有限公司

报告日期： 2022年5月20日












# 临汾市欣润洁水质检测有限公司检验报告

报告编号： WSH202205032

第 1 页 / 共 3 页

委托单位	翼投水务有限公司	委托单位地址	翼城县红旗街 147 号
受检单位	-----	受检单位地址	-----
检验类别	送检	来样方式	送样
样品数量	2 份	样品状态	5L 聚乙烯壶、500mL 消毒瓶密闭/份
采样人	马永平	采样地点	见数据页
采样日期	2022. 5. 9	样品类别	生活饮用水
收样日期	2022. 5. 9	检验日期	2022. 5. 9-2022. 5. 19
报告日期	2022. 5. 20	样品编号	SH220503201、SH220503202
标准依据	《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006		
检测项目及依据	见数据页	采样依据 (委托采样时)	-----
主要仪器设备	生化培养箱 SJYQ13-01、原子吸收分光光度计 SJYQ01-01、原子荧光光度计 SJYQ02-01 可见分光光度计 SJYQ07-01、低本底 $\alpha$ 、 $\beta$ 测量仪 SJYQ05-02、气相色谱仪 SJYQ03-02 离子色谱仪 SJYQ04-01、紫外可见分光光度计 SJYQ06-01 样品 SH220503201、SH220503202 检验项目结果符合《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2006)。 (以下空白)		
检验结论	 检验单位 (章)		
测试环境	温度: 22-26℃	湿度: 38-48%RH	
批准人		审核人	
主检人			
备注	-----		
编制		校对	

# 临汾市欣润洁水质检测有限公司检验报告

报告编号： WSH202205032

第 2 页 / 共 3 页

序号	检验项目	单位	检测依据	SH220503201 营里水厂		判定
				GB 5749-2006		
1	色度	度	GB/T5750.4-2006 1.1	<5	≤15	合格
2	浑浊度	NTU	GB/T5750.4-2006 2.1	0.39	≤1 <sup>①</sup>	合格
3	臭和味		GB/T5750.4-2006 3.1	无	无异臭异味	合格
4	肉眼可见物		GB/T5750.4-2006 4.1	无	无	合格
5	pH		GB/T5750.4-2006 5.1	7.84	6.5-8.5	合格
6	铝	mg/L	GB/T5750.6-2006 1.1	<0.008	≤0.2	合格
7	溶解性总固体	mg/L	GB/T5750.4-2006 8.1	208	≤1000	合格
8	总硬度(以CaCO <sub>3</sub> 计)	mg/L	GB/T5750.4-2006 7.1	92.1	≤450	合格
9	耗氧量(COD <sub>mn</sub> 法,以O <sub>2</sub> 计)	mg/L	GB/T5750.7-2006 1.1	0.56	≤3 <sup>②</sup>	合格
10	挥发酚类(以苯酚计)	mg/L	GB/T5750.4-2006 9.1	<0.002	≤0.002	合格
11	阴离子合成洗涤剂	mg/L	GB/T5750.4-2006 10.2	<0.025	≤0.3	合格
12	铬(六价)	mg/L	GB/T5750.6-2006 10.1	<0.004	≤0.05	合格
13	氰化物	mg/L	GB/T5750.5-2006 4.1	<0.002	≤0.05	合格
14	氟化物	mg/L	GB/T5750.5-2006 3.2	0.85	≤1.0	合格
15	氯化物	mg/L	GB/T5750.5-2006 2.2	41.5	≤250	合格
16	硝酸盐(以N计)	mg/L	GB/T5750.5-2006 5.3	0.77	≤10 <sup>③</sup>	合格
17	硫酸盐	mg/L	GB/T5750.5-2006 1.2	26.9	≤250	合格
18	铁	mg/L	GB/T5750.6-2006 2.1	<0.300	≤0.3	合格
19	锰	mg/L	GB/T5750.6-2006 3.1	<0.100	≤0.1	合格
20	铜	mg/L	GB/T5750.6-2006 4.2	<0.200	≤1.0	合格
21	锌	mg/L	GB/T5750.6-2006 5.1	<0.050	≤1.0	合格
22	镉	mg/L	GB/T5750.6-2006 9.1	<0.0004	≤0.005	合格
23	铅	mg/L	GB/T5750.6-2006 11.1	<0.002	≤0.01	合格
24	砷	mg/L	GB/T5750.6-2006 6.1	<0.0010	≤0.01	合格
25	硒	mg/L	GB/T5750.6-2006 7.1	<0.0004	≤0.01	合格
26	汞	mg/L	GB/T5750.6-2006 8.1	<0.0001	≤0.001	合格
27	菌落总数	CFU/mL	GB/T5750.12-2006 1.1	11	≤100	合格
28	总大肠菌群	CFU/100mL	GB/T5750.12-2006 2.2	0	不得检出	合格
29	耐热大肠菌群	CFU/100mL	GB/T5750.12-2006 3.2	0	不得检出	合格
30	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	GB/T5750.12-2006 4.3	未检出	不得检出	合格
31	三氯甲烷	mg/L	GB/T5750.10-2006 1	<0.0002	≤0.06	合格
32	四氯化碳	mg/L	GB/T5750.8-2006 1.2	<0.00010	≤0.002	合格
33	总α放射性	Bq/L	GB/T5750.13-2006 1.1	<1.6×10 <sup>-2</sup>	≤0.5	合格
34	总β放射性	Bq/L	GB/T5750.13-2006 2.1	4.6×10 <sup>-2</sup>	≤1	合格
35	氰酸盐	mg/L	GB/T5750.11-2006 6	<0.0050	≤0.7	合格
36	亚硝酸盐	mg/L	GB/T5750.10-2006 13.2	<0.0024	≤0.7	合格

注：①水源与净水技术条件限制时≤3NTU

②水源限制，原水耗氧量>6mg/L时为5mg/L

③地下水源限制时≤20mg/L

(以下空白)

# 临汾市欣润洁水质检测有限公司检验报告

报告编号： WSH202205032

第 3 页 / 共 3 页

序号	检验项目	单位	检测依据	SH220503202		GB 5749-2006	单项判定
				城南			
1	色度	度	GB/T5750.4-2006 1.1	<5		≤15	合格
2	浑浊度	NTU	GB/T5750.4-2006 2.1	0.38		≤1 <sup>①</sup>	合格
3	臭和味		GB/T5750.4-2006 3.1	无		无异臭异味	合格
4	肉眼可见物		GB/T5750.4-2006 4.1	无		无	合格
5	pH		GB/T5750.4-2006 5.1	7.83		6.5-8.5	合格
6	铝	mg/L	GB/T5750.6-2006 1.1	<0.008		≤0.2	合格
7	溶解性总固体	mg/L	GB/T5750.4-2006 8.1	214		≤1000	合格
8	总硬度(以CaCO <sub>3</sub> 计)	mg/L	GB/T5750.4-2006 7.1	94.1		≤450	合格
9	耗氧量(COD <sub>mn</sub> 法,以O <sub>2</sub> 计)	mg/L	GB/T5750.7-2006 1.1	0.56		≤3 <sup>②</sup>	合格
10	挥发酚类(以苯酚计)	mg/L	GB/T5750.4-2006 9.1	<0.002		≤0.002	合格
11	阴离子合成洗涤剂	mg/L	GB/T5750.4-2006 10.2	<0.025		≤0.3	合格
12	铬(六价)	mg/L	GB/T5750.6-2006 10.1	<0.004		≤0.05	合格
13	氟化物	mg/L	GB/T5750.5-2006 4.1	<0.002		≤0.05	合格
14	氟化物	mg/L	GB/T5750.5-2006 3.2	0.86		≤1.0	合格
15	氟化物	mg/L	GB/T5750.5-2006 2.2	42.4		≤250	合格
16	硝酸盐(以N计)	mg/L	GB/T5750.5-2006 5.3	0.76		≤10 <sup>③</sup>	合格
17	硫酸盐	mg/L	GB/T5750.5-2006 1.2	26.7		≤250	合格
18	铁	mg/L	GB/T5750.6-2006 2.1	<0.300		≤0.3	合格
19	锰	mg/L	GB/T5750.6-2006 3.1	<0.100		≤0.1	合格
20	铜	mg/L	GB/T5750.6-2006 4.2	<0.200		≤1.0	合格
21	锌	mg/L	GB/T5750.6-2006 5.1	<0.050		≤1.0	合格
22	镉	mg/L	GB/T5750.6-2006 9.1	<0.0004		≤0.005	合格
23	铅	mg/L	GB/T5750.6-2006 11.1	<0.002		≤0.01	合格
24	砷	mg/L	GB/T5750.6-2006 6.1	<0.0010		≤0.01	合格
25	硒	mg/L	GB/T5750.6-2006 7.1	<0.0004		≤0.01	合格
26	汞	mg/L	GB/T5750.6-2006 8.1	<0.0001		≤0.001	合格
27	菌落总数	CFU/mL	GB/T5750.12-2006 1.1	21		≤100	合格
28	总大肠菌群	CFU/100mL	GB/T5750.12-2006 2.2	0		不得检出	合格
29	耐热大肠菌群	CFU/100mL	GB/T5750.12-2006 3.2	0		不得检出	合格
30	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	GB/T5750.12-2006 4.3	未检出		不得检出	合格
31	三氯甲烷	mg/L	GB/T5750.10-2006 1	<0.0002		≤0.06	合格
32	四氯化碳	mg/L	GB/T5750.8-2006 1.2	<0.00010		≤0.002	合格
33	总α放射性	Bq/L	GB/T5750.13-2006 1.1	<1.6×10 <sup>-2</sup>		≤0.5	合格
34	总β放射性	Bq/L	GB/T5750.13-2006 2.1	3.5×10 <sup>-2</sup>		≤1	合格
35	氯酸盐	mg/L	GB/T5750.11-2006 6	<0.0050		≤0.7	合格
36	亚氯酸盐	mg/L	GB/T5750.10-2006 13.2	<0.0024		≤0.7	合格

注：①水源与净水技术条件限制时≤3NTU

②水源限制，原水耗氧量>6mg/L时为5mg/L

③地下水源限制时≤20mg/L

(以下空白)





180413060685  
有效期至2024年02月12日

报告编号： WSH2022206011

# 检验报告

样品名称： 生活饮用水

委托单位： 翼投水务有限公司

受检单位： -----

单位名称： 临汾市欣润洁水质检测有限公司

报告日期： 2022年6月17日



# 临汾市欣润洁水质检测有限公司检验报告

报告编号: WSH2022206011

第 1 页 / 共 3 页

委托单位	翼投水务有限公司		委托单位地址	翼城县红旗街 147 号	
受检单位	-----		受检单位地址	-----	
检验类别	送检		来样方式	送样	
样品数量	2 份		样品状态	5L 聚乙烯壶、500mL 消毒瓶密闭/份	
采样人	马永平		采样地点	见数据页	
采样日期	2022.6.6		样品类别	生活饮用水	
报告日期	2022.6.6		检验日期	2022.6.6-2022.6.16	
标准依据	《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006				
检测项目及依据	见数据页	采样依据 (委托采样时)	-----		
主要仪器设备	生化培养箱 SJYQ13-01、原子吸收分光光度计 SJYQ01-01、原子荧光光度计 SJYQ02-01 可见分光光度计 SJYQ07-01、低本底 α、β 测量仪 SJYQ05-02、气相色谱仪 SJYQ03-02 离子色谱仪 SJYQ04-01、紫外可见分光光度计 SJYQ06-01 样品 SH220601101、SH220601102 检验项目结果符合《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2006)。 (以下空白)				
检验结论 检验结论					
测试环境	温度: 23-28℃		湿度: 38-48%RH		
批准人	张建国 2022.6.17		审核人	徐晋强	
主检人	张建国		辅助	张晋	
备注	-----				
编制	张建国		校对	张晋	



# 临汾市欣润洁水质检测有限公司检验报告

报告编号：WSH2022206011

第 2 页 / 共 3 页

序号	检验项目	单位	检测依据	SH220601101		GB 5749-2006	单判定
				营里水厂			
1	色度	度	GB/T5750.4-2006 1.1	<5		≤15	合格
2	浑浊度	NTU	GB/T5750.4-2006 2.1	0.37		≤1 <sup>①</sup>	合格
3	臭和味		GB/T5750.4-2006 3.1	无		无异臭味	合格
4	肉眼可见物		GB/T5750.4-2006 4.1	无		无	合格
5	pH		GB/T5750.4-2006 5.1	7.46		6.5-8.5	合格
6	铝	mg/L	GB/T5750.6-2006 1.1	<0.008		≤0.2	合格
7	溶解性总固体	mg/L	GB/T5750.4-2006 8.1	212		≤1000	合格
8	总硬度(以CaCO <sub>3</sub> 计)	mg/L	GB/T5750.4-2006 7.1	90.1		≤450	合格
9	耗氧量(COD <sub>mn</sub> 法,以O <sub>2</sub> 计)	mg/L	GB/T5750.7-2006 1.1	0.70		≤3 <sup>②</sup>	合格
10	挥发酚类(以苯酚计)	mg/L	GB/T5750.4-2006 9.1	<0.002		≤0.002	合格
11	阴离子合成洗涤剂	mg/L	GB/T5750.4-2006 10.2	<0.025		≤0.3	合格
12	铬(六价)	mg/L	GB/T5750.6-2006 10.1	<0.004		≤0.05	合格
13	氰化物	mg/L	GB/T5750.5-2006 4.1	<0.002		≤0.05	合格
14	氟化物	mg/L	GB/T5750.5-2006 3.2	0.85		≤1.0	合格
15	氯化物	mg/L	GB/T5750.5-2006 2.2	43.1		≤250	合格
16	硝酸盐(以N计)	mg/L	GB/T5750.5-2006 5.3	0.78		≤10 <sup>③</sup>	合格
17	硫酸盐	mg/L	GB/T5750.5-2006 1.2	17.0		≤250	合格
18	铁	mg/L	GB/T5750.6-2006 2.1	<0.300		≤0.3	合格
19	锰	mg/L	GB/T5750.6-2006 3.1	<0.100		≤0.1	合格
20	铜	mg/L	GB/T5750.6-2006 4.2	<0.200		≤1.0	合格
21	锌	mg/L	GB/T5750.6-2006 5.1	<0.050		≤1.0	合格
22	镉	mg/L	GB/T5750.6-2006 9.1	<0.0004		≤0.005	合格
23	铅	mg/L	GB/T5750.6-2006 11.1	<0.002		≤0.01	合格
24	砷	mg/L	GB/T5750.6-2006 6.1	<0.0010		≤0.01	合格
25	硒	mg/L	GB/T5750.6-2006 7.1	<0.0004		≤0.01	合格
26	汞	mg/L	GB/T5750.6-2006 8.1	<0.0001		≤0.001	合格
27	菌落总数	CFU/mL	GB/T5750.12-2006 1.1	2		≤100	合格
28	总大肠菌群	CFU/100mL	GB/T5750.12-2006 2.2	0		不得检出	合格
29	耐热大肠菌群	CFU/100mL	GB/T5750.12-2006 3.2	0		不得检出	合格
30	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	GB/T5750.12-2006 4.3	未检出		不得检出	合格
31	三氯甲烷	mg/L	GB/T5750.10-2006 1	0.0006		≤0.06	合格
32	四氯化碳	mg/L	GB/T5750.8-2006 1.2	<0.00010		≤0.002	合格
33	总α放射性	Bq/L	GB/T5750.13-2006 1.1	<1.6×10 <sup>-2</sup>		≤0.5	合格
34	总β放射性	Bq/L	GB/T5750.13-2006 2.1	<2.8×10 <sup>-2</sup>		≤1	合格
35	氰酸盐	mg/L	GB/T5750.11-2006 6	<0.0050		≤0.7	合格
36	亚硝酸盐	mg/L	GB/T5750.10-2006 13.2	<0.0024		≤0.7	合格

注：①水源与净水技术条件限制时≤3NTU  
 ②水源限制，原水耗氧量>6mg/L时为5mg/L  
 ③地下水源限制时≤20mg/L  
 (以下空白)





# 临汾市欣润洁水质检测有限公司检验报告

报告编号： WSH202206011

第 3 页 / 共 3 页

序号	检验项目	单位	检测依据	SH220601102		GB 5749-2006	单项判定
				城东			
1	色度	度	GB/T5750.4-2006 1.1	<5		≤15	合格
2	浑浊度	NTU	GB/T5750.4-2006 2.1	0.38		≤1 <sup>①</sup>	合格
3	臭和味		GB/T5750.4-2006 3.1	无		无异臭异味	合格
4	肉眼可见物		GB/T5750.4-2006 4.1	无		无	合格
5	pH		GB/T5750.4-2006 5.1	7.45		6.5-8.5	合格
6	铝	mg/L	GB/T5750.6-2006 1.1	<0.008		≤0.2	合格
7	溶解性总固体	mg/L	GB/T5750.4-2006 8.1	204		≤1000	合格
8	总硬度(以CaCO <sub>3</sub> 计)	mg/L	GB/T5750.4-2006 7.1	86.1		≤450	合格
9	耗氧量(COD <sub>mn</sub> 法,以O <sub>2</sub> 计)	mg/L	GB/T5750.7-2006 1.1	0.96		≤3 <sup>②</sup>	合格
10	挥发酚类(以苯酚计)	mg/L	GB/T5750.4-2006 9.1	<0.002		≤0.002	合格
11	阴离子合成洗涤剂	mg/L	GB/T5750.4-2006 10.2	<0.025		≤0.3	合格
12	铬(六价)	mg/L	GB/T5750.6-2006 10.1	<0.004		≤0.05	合格
13	氟化物	mg/L	GB/T5750.5-2006 4.1	<0.002		≤0.05	合格
14	氟化物	mg/L	GB/T5750.5-2006 3.2	0.86		≤1.0	合格
15	氯化物	mg/L	GB/T5750.5-2006 2.2	41.0		≤250	合格
16	硝酸盐(以N计)	mg/L	GB/T5750.5-2006 5.3	0.75		≤10 <sup>③</sup>	合格
17	硫酸盐	mg/L	GB/T5750.5-2006 1.2	16.3		≤250	合格
18	铁	mg/L	GB/T5750.6-2006 2.1	<0.300		≤0.3	合格
19	锰	mg/L	GB/T5750.6-2006 3.1	<0.100		≤0.1	合格
20	铜	mg/L	GB/T5750.6-2006 4.2	<0.200		≤1.0	合格
21	锌	mg/L	GB/T5750.6-2006 5.1	<0.050		≤1.0	合格
22	镉	mg/L	GB/T5750.6-2006 9.1	<0.0004		≤0.005	合格
23	铅	mg/L	GB/T5750.6-2006 11.1	<0.002		≤0.01	合格
24	砷	mg/L	GB/T5750.6-2006 6.1	<0.0010		≤0.01	合格
25	硒	mg/L	GB/T5750.6-2006 7.1	<0.0004		≤0.01	合格
26	汞	mg/L	GB/T5750.6-2006 8.1	<0.0001		≤0.001	合格
27	菌落总数	CFU/mL	GB/T5750.12-2006 1.1	3		≤100	合格
28	总大肠菌群	CFU/100mL	GB/T5750.12-2006 2.2	0		不得检出	合格
29	耐热大肠菌群	CFU/100mL	GB/T5750.12-2006 3.2	0		不得检出	合格
30	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	GB/T5750.12-2006 4.3	未检出		不得检出	合格
31	三氯甲烷	mg/L	GB/T5750.10-2006 1	0.0003		≤0.06	合格
32	四氯化碳	mg/L	GB/T5750.8-2006 1.2	<0.00010		≤0.002	合格
33	总α放射性	Bq/L	GB/T5750.13-2006 1.1	<1.6×10 <sup>-2</sup>		≤0.5	合格
34	总β放射性	Bq/L	GB/T5750.13-2006 2.1	<2.8×10 <sup>-2</sup>		≤1	合格
35	氟酸盐	mg/L	GB/T5750.11-2006 6	<0.0050		≤0.7	合格
36	亚氟酸盐	mg/L	GB/T5750.10-2006 13.2	<0.0024		≤0.7	合格

注：①水源与净水技术条件限制时≤3NTU  
 ②水源限制，原水耗氧量>6mg/L时为5mg/L  
 ③地下水源限制时≤20mg/L  
 (以下空白)